

Döring-Kunststoffabgasanlagen (zertifiziert nach EN 14471)

PP „starr“, PP „flex“, LAS PP Edelstahl, LAS PP/Stahl weiß

Wann darf eine Abgasleitung die nicht mit dem Kessel „Systemzertifiziert“ ist, montiert werden (Fremdsystem)?

Die Hersteller von Brennwertwärmeerzeugern geben in Ihren Planungs-, Montage-, oder Bedienungsanleitungen die Gerätekennzeichnungen, aus denen die Installationsarten/ Geräteklassifikationen ersichtlich sind, an. (B, C3, C4, C6 etc.)

Hier einige Beispiele der Geräteklassifikationen einschließlich der Luft-Abgas-Abführungen, mit Erklärung und Verwendbarkeit:

Installationsarten:

B= Raumluft**abhängige** Betriebsweise:
Verbrennungsluft über Aufstellraum, Abgasabführung über eine Abgasanlage
→ **Abgasanlage und Verbindungsleitung können mit einem Fremdsystem ausgeführt werden***

C= Raumluft**unabhängige** Betriebsweise:
Verbrennungsluft von außen über konzentrische oder getrennte Zuluftleitung, Abgasabführung über eine Abgasanlage



Geräteklassifizierungen (raumluftunabhängig):

C 3..: Nur Systemzertifizierung → *kein Fremdsystem zulässig**

C 4..: Verbindungsleitung ist systemzertifiziert – *kein Fremdsystem zulässig**
→ **Senkrechter Abgasweg über Fremdzuluft,-Abgasschacht,-System zulässig***

C 6..: Kessel sind für fremde Abgassysteme sind nach Bauprodukt Richtlinien zugelassen
→ **Abgasanlage und Verbindungsleitung können mit einem Fremdsystem ausgeführt werden***

* Generell ist die Ausführung im Vorfeld vom bevollmächtigten Schornsteinfeger zwingend Genehmigungspflichtig. Die Hersteller der Wärmeerzeuger behalten sich ggf. vor u.a. evtl. Garantie-, Gewährleistungsbedingungen einzuschränken. Eine Haftung kann hierfür nicht übernommen werden.